

Anschluss an Niederspannung

ANLAGENLEISTUNG	ANFORDERUNG	BESTANDSANLAGEN			NEUANLAGEN
		NACHRÜSTUNG NOTWENDIG	UMRÜSTUNG MUSS ERFOLGT SEIN	LÖSUNG METEOCONTROL	LÖSUNG METEOCONTROL
<3,68kVA	VDE-AR-N 4105	—	—	—	—
<3,68kWp	EEG 2012	<ul style="list-style-type: none"> Wirkleistungsvorgabe durch Netzbetreiber oder Begrenzung der Wirkleistung auf 70 % 	—	—	<ul style="list-style-type: none"> WEB'log Residential³⁾
3,68 ... 13,8kVA	VDE-AR-N 4105	Blindleistungsbereitstellung (cos φ von 0,95 untererregt bis 0,95 übererregt)	—	—	<ul style="list-style-type: none"> ggf. nur durch Wechselrichter realisiert
3,68 ... 13,8kWp	EEG 2012	<ul style="list-style-type: none"> Wirkleistungsvorgabe durch Netzbetreiber oder Begrenzung der Wirkleistung auf 70 % 	—	—	<ul style="list-style-type: none"> WEB'log Comfort mit Funckerweiterung³⁾ WEB'log Residential³⁾
13,8 ... 30kVA	VDE-AR-N 4105	Blindleistungsbereitstellung (cos φ von 0,9 untererregt bis 0,9 übererregt)	—	—	<ul style="list-style-type: none"> ggf. nur durch Wechselrichter realisiert
13,8 ... 30kWp	EEG 2012	<ul style="list-style-type: none"> Wirkleistungsvorgabe durch Netzbetreiber oder Begrenzung der Wirkleistung auf 70 % 	—	—	<ul style="list-style-type: none"> WEB'log Comfort mit Funckerweiterung³⁾ WEB'log PRO (keine PCU notwendig)
30 ... 100kVA	VDE-AR-N 4105	Blindleistungsbereitstellung (cos φ von 0,9 untererregt bis 0,9 übererregt)	—	—	<ul style="list-style-type: none"> ggf. nur durch Wechselrichter realisiert
30 ... 100kWp	EEG 2012	<ul style="list-style-type: none"> Wirkleistungsvorgabe durch Netzbetreiber 	für Anlagen, die ab 01.01.2009 in Betrieb genommen wurden	ab 01.01.2014 § 66 Abs. 1 Satz 2	<ul style="list-style-type: none"> WEB'log PRO (keine PCU notwendig) WEB'log Comfort mit Funckerweiterung³⁾
> 100kVA	VDE-AR-N 4105	<ul style="list-style-type: none"> Wirkleistungsvorgabe durch Netzbetreiber Blindleistungsbereitstellung (cos φ von 0,9 untererregt bis 0,9 übererregt) 	—	—	<ul style="list-style-type: none"> ggf. nur durch Wechselrichter realisiert
> 100kWp	EEG 2012	<ul style="list-style-type: none"> Wirkleistungsvorgabe durch Netzbetreiber und Rückgabe der aktuellen Leistung 	Alle Anlagen	ab 01.07.2012 § 66 Abs. 1 Satz 1	<ul style="list-style-type: none"> WEB'log PRO (keine PCU notwendig)

Anschluss am Mittelspannungsnetz

ANLAGENLEISTUNG	ANFORDERUNG	BESTANDSANLAGEN			NEUANLAGEN
		NACHRÜSTUNG NOTWENDIG	UMRÜSTUNG MUSS ERFOLGT SEIN	LÖSUNG METEOCONTROL	LÖSUNG METEOCONTROL
beliebige Anlagengröße	BDEW ¹⁾²⁾	<ul style="list-style-type: none"> Blindleistungsbereitstellung (cos φ von 0,95 untererregt bis 0,95 übererregt) Wirkleistungsvorgabe durch Netzbetreiber Sollwertvorgabe durch verschiedene Verfahren 	Anlagen, die ab 01.04.2011 in Betrieb genommen wurden	—	<ul style="list-style-type: none"> WEB'log PRO mit PCU

KLICKEN SIE AUF DAS PRODUKT
für weitere Informationen

¹⁾ Technische Richtlinie, Erzeugungsanlagen am Mittelspannungsnetz, Richtlinie für Anschluss und Parallelbetrieb von Erzeugungsanlagen am Mittelspannungsnetz, Ausgabe Juni 2008

²⁾ Regelungen und Übergangsfristen für bestimmte Anforderungen in Ergänzung zur technischen Richtlinie: Erzeugungsanlagen am Mittelspannungsnetz – Richtlinie für Anschluss und Parallelbetrieb von Erzeugungsanlagen am Mittelspannungsnetz, Ausgabe: Juni 2008, Stand: 15. Februar 2011, gültig ab: 01. April 2011

³⁾ verfügbar ab 30.06.2012